

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работе № 3 по г. Каспийск и Карабудахкентскому району управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

г. Каспийск, ул. Абдулманапова, дом 10., тел. 8(246)5-20-90, E-mail: al-
imamed.ond3@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 21/1/17

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карабудахкентская средняя общеобразовательная школа №3» (МБОУ «КАРАБУДАХКЕНТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3») и директору

Хизриевой Тажли Ибрагимовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору

Ширванов А.Н.

Отделение надзорной деятельности и № 21
профилактической работе № 3 по г.
Каспийск и Карабудахкентскому району
управление надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

от « 6 » февраля 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ___ ч ___ мин.
« 28 » февраля 2017 г. по ___ ч ___ мин. « 27 » марта 2017 г.

проведена проверка

старший инспектор Ибрагимов Ренат Рахманович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карабудахкентская

средняя общеобразовательная школа №3» (МБОУ «КАРАБУДАХКЕНТСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3»), с. Карабудахкент, 8

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директору МБОУ «Карабудахкентская СОШ № 3» Хизриевой Тажли
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Ибрагимовой

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки в произвольном виде	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.08.2017	
2	Заключить договора со специализированными организациями по монтажу и ремонту автоматической пожарной сигнализации на 2017г, а также представить лицензию и акт приемки на выполненные работы	Правила противопожарного режима в РФ п. 63	01.08.2017	
3	Автоматическую пожарную сигнализацию установленную в нарушении законодательства, т.е. установить организацией имеющей лицензию на проведения монтажных работ ФЗ-123 от	Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2017	

	22.07.2008г. «Технический регламент» (Правила противопожарного режима в РФ п.61)			
4	Произвести пропитку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения	Правила противопожарного режима в РФ п. 21	01.08.2017	
5	Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в зданиях произвести согласно утвержденной проектно-сметной документации (ст. 20 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности»; п. 1.1 РД 78.145-93);	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2017	
6	В коридоре на путях эвакуации со стен и потолка в помещении спортзала демонтировать горючий материал (фанера) ((СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21.01-97* п.6.25));	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4	01.08.2017	
7	В главном корпусе кабинете учебног класса и библиотеке электрическую проводку проложить закрытым способом в коробе	Правила противопожарного режима в РФ п. 42	01.08.2017	
8	Разработать и вывесить на видных местах инструкции о мерах пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в РФ п. 2	01.08.2017	
9	В помещении спорзала и помещении столовой разработать и вывесить планы эвакуации людей	Правила противопожарного режима в РФ п. 7	01.08.2017	

	и материальных ценностей на случай возникновения пожара			
10	В помещении котельной и кухни отсутствуют первичные средства пожаротушения	Правила противопожарного режима в РФ п. 478	01.08.2017	
11	Вывесить на видных местах таблички с номерами вызова пожарной охраны (таблички 101)	Правила противопожарного режима в РФ п. 6	01.08.2017	
12	Пожарный щит расположенный на территории школы возле начального корпуса докомплектовать пожарным инвентарем (лопата, богор, огнетушитель) (ППР в РФ № 390 п. 6)	Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2017	
13	В коридоре начальных классов на путях эвакуации со стен демонтировать горючий материал (ДВП) ((СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21.01-97* п.6.25));	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2017 г.


(квартал, месяц).

Старший инспектор Ибрагимов Ренат Рахманович


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«27» марта 2017г.



Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директо МБОУ «Карабудахкентская СОШ № 3»

Т.И. Хизриева

(должность, фамилия, инициалы)

«27» марта 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

39-99-99